

AS Telora-E	Vorm 5: Ehitise, ehitusplatsi ja ehitustööde elektriohutuse ülevaatusakt	Version 1
Koostas: I. Harjo	Kinnitas:T.Seppel	31.07.2011

EHITISE, EHITUSPLATSI JA EHITUSTÖÖDE ELEKTRIOHUTUSE ÜLEVAATUSE AKT
EHITUSAEGNE ELEKTRIPAIGALDIS

Ehitusobjekt:	
Ülevaatus kpv:	
Eelmise ülevaatus kpv:	

Jrk nr	Kontrollitav töökoht või ala	Selgitus puuduse kohta	Puudus	Korras	Mittevastavuse likvideerimine
1	Nõuded käidukorraldusele				
1.1.	Käidukorraldaja määramine alates ehituse esimesest päevast (käskkiri määramise kohta või käiduleping)	ei ole määratud / käidukorraldajal puudub kirjalik leping peatöövõtjaga			
2	Ehitusplatsi elektripaigaldise tehniline kontroll				
2.1.	Ehitusplatsi liitumiskaabel, peakilp, maandus - on teostatud kontrollmõõtmised	ei ole teostatud / ei vasta nõuetele			
2.2.	Olemas ehitusaegse elektrivarustuse projekt või skeem	puudub / ei vasta nõuetele			
2.3.	Ehitusaegse elektripaigaldise nõuetekohasuse hindamine, nõuetekohasuse tunnistus (võib olla tähtaajaline)	puuduvad / ei vasta nõuetele			
2.4.	Elektriohu hoiatusmärgistuse olemasolu elektrikilpidel, magistraalkaablitel jt ohutsoonides (hoiatusplakatid, -lindid)	puuduvad / ei vasta nõuetele			
3	Tööohutuse plaan, riskide hindamine ja abinõude kavandamine				
3.1.	Tööohutuse plaan	puudub / ei vasta nõuetele			
3.2.	Töökeskkonna riskianalüüs koos abinõude kavandamisega	puudub / ei vasta nõuetele			
4	Nõuded ehitusplatsi elektriseadmetele				
4.1.	Lahtised pingestatud elektripaigaldise osad on ehitusplatsil keelatud (ka juhul, kui kasutatakse juurdepääsu tõkkeid või on paigaldatud väljaspoole ruuteteküüندیust).	Nõuded täidetud / ei vasta nõuetele			

Jrk nr	Kontrollitav töökoht või ala	Selgitus puuduse kohta	Puudus	Korras	Mittevastavuse likvideerimine
4.2.	Vooluahelate jaoks, mis toidavad pistikupesi ja elektrilisi käsitööriistu nimivooluga enamalt 32A, tuleb väljalülitusaparaatidena kasutada rikkevoolukaitseaparaate nimirakendusvooluga vähimalt 30 mA	Nõuded täidetud / ei vasta nõuetele			
4.3.	Vooluahelate jaoks, mis toidavad pistikupesi nimivooluga, mis ületab 32A, tuleb väljalülitusaparaatidena kasutada rikkevoolukaitseaparaate nimirakendusvooluga vähimalt 500 mA	Nõuded täidetud / ei vasta nõuetele			
4.4.	Paindkaablid ehitusplatsil peavad olema H07 RN-F tüüpi või samaväärse vastupidavusega kulumisele ja veele.	Nõuded täidetud / ei vasta nõuetele			
4.5.	Kaablite kulgemisel üle teede tuleb ette näha erikaitse mehaaniliste kahjustuste eest.	Nõuded täidetud / ei vasta nõuetele			
4.6.	Ehitusel kasutatavad seadmed peavad olema standardsed, toodetud kasutamiseks ehitusel ning sobima kasutuskeskkonda (IP aste).	Nõuded täidetud / ei vasta nõuetele			
4.7.	Ehitusel on keelatud on kasutada isevalmistatud elektriseadmeid, samuti seadmeid, mis on vigastatud (katkised korpused, teibitud – jätkatud kaablid jne.).	Nõuded täidetud / ei vasta nõuetele			
5	Pingelähedased ja pingevalused tööd ehitusplatsil				
5.1.	Pingelähedasteks töödeks on töökoht ohutult eraldatud ja tähistatud, käidukorraldaja (elektritööde juhi) poolt on vormistatud akt-luba tööde tegemiseks. Pingelähedasi töid tuleb üldjuhul vältida!	puudub vastav luba			
5.2.	Pingevaluseid töid võivad teostada elektriala isikud, kellel on vastavate tööde tunnistus. On vormistatud töökäsk-luba.	puudub vastav luba			
6	Tööde teostamine elektriliinide kaitsevööndis				
6.1.	Olemas kirjalik luba liini omanikult	puudub			
6.2.	Alltöövõtja tööde korral ka ehituse käidukorraldaja kooskõlastus	puudub			
7	Valgustus				
7.1.	Ehitusplatsi, trepikodade, liikumisteede, töö- ja olmeruumide piisav valgustus	ebapiisav			
7.2.	Liikumisteede valgustus (nõutav 25 Lx)	ebapiisav			

Jrk nr	Kontrollitav töökoht või ala	Selgitus puuduse kohta	Puudus	Korras	Mittevastavuse likvideerimine
7.3.	Evakuatsiooniteede piisav valgustus (varustatud turvavalgustuse ja evakuatsioonimärkidega kasutades akuvalgusteid)	puudub / ei vasta nõuetele			
8	Muud tähelepanekud / puudused				
8.1.					
8.2.					

Akti koostas:

AS Telora-E

/nimi/

/allkiri/

Akti võttis vastu:

/ettevõtte nimetus/

/nimi/

/allkiri/

/ettevõtte nimetus/

/nimi/

/allkiri/

/ettevõtte nimetus/

/nimi/

/allkiri/